



Verplichte keuring elektrische installatie

Informatie voor ondernemers

Verplichte keuring elektrische installatie

Informatie voor ondernemers

Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Bij een brandschade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische installatie heeft plaatsgevonden. Een keuring is niet alleen van belang om brandschade te voorkomen, maar ook voor de veiligheid van uw medewerkers, klanten en u als ondernemer. Daarom stelt De Zeeuwse een keuring van de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur verplicht bij een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering. De keuring moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

Wat houdt een keuring in?

Tijdens een keuring worden de (brand)risico's van de elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur in kaart gebracht. Uit de keuring blijkt of er gebreken in de installatie zijn en wat er moet gebeuren om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Hoe loopt het keuringsproces?

- Uw elektrische installatie wordt geïnspecteerd volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
- Worden tijdens de keuring geen gebreken geconstateerd? Dan ontvangt u een keuringsrapport. Deze moet worden gedeeld met De Zeeuwse.
- Worden tijdens de keuring wel gebreken geconstateerd? Dan moeten die worden hersteld door een installatiebedrijf. Daarna ontvangt u een 'Herstelverklaring'. Deze moet samen met het keuringsrapport gedeeld worden met De Zeeuwse.

Hoe vaak moet een keuring plaatsvinden?

De keuring van de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur moet één keer in de vijf jaar plaatsvinden.

NEN 3140-keuringsrapport

Een groot aantal ondernemers is waarschijnlijk nog in het bezit is van een geldig NEN 3140-keuringsrapport. Daarom accepteert De Zeeuwse voorlopig ook deze keuringsrapporten. Als de geldigheidsduur van het NEN-3140 rapport is verstreken, moet een herkeuring plaatsvinden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

Waarom SCIOS Scope 10 en geen NEN 3140?

De NEN 3140 is gericht op de veiligheid van medewerkers (en het voldoen aan de Arbowet) en niet primair op de brandveiligheid. Bij een keuring volgens richtlijnen van NTA 8220 ligt de focus op de brandveiligheid van de elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur. De keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur. Deze keuring is gericht op het voorkomen van brand en daarom meer relevant voor een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering.



Wat is een herstelverklaring?

Wanneer er gebreken zijn geconstateerd tijdens de keuring vermeldt de inspecteur die in het keuringsrapport. Deze gebreken moeten worden hersteld door een installatiebedrijf (niet het inspectiebedrijf). Zodra ze hersteld zijn, wordt een herstelverklaring opgesteld en ondertekend door het installatiebedrijf. De herstelverklaring is een bewijs dat de elektrische installatie veilig is.

Wat kost een keuring?

De kosten van een keuring zijn afhankelijk van de branche, het aantal meterkasten en de vloeroppervlakte van uw bedrijf. De richtprijs

van een keuring van een restaurant met 500 m² vloeroppervlakte en twee meterkasten is € 475,- (Van Empel Inspecties en Advisering). De eventuele kosten voor het herstellen van gebreken zijn daar niet bij inbegrepen.

Keuring met korting

In de Preventiezaak van De Zeeuwse kunt u een SCIOS Scope 10-keuring van de elektrische installatie volgens de richtlijnen van NTA 8220 met 10% korting aanvragen bij Van Empel Inspecties en Advisering. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van de diensten van een ander SCIOS Scope 10-bevoegd inspectiebedrijf. Ook is het mogelijk een gecombineerde NEN 3140 en Scope 10-inspectie aan te vragen bij Van Empel. U krijgt dan 75% korting op de NEN 3140-inspectie. Zo voldoet u aan de eisen van de Arbowet én van ons.

Kijk op dezeeuwse.nl/preventiezaak

Hoe werkt het?

